

कार्यालय : असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रॉची ।

अति अल्पकालीन निविदा संख्या 144 दिनांक 9.1.2026

निविदा सूचना

1	कार्य का नाम	Electric Panel Repair & Service Work & AC Chiller Plant Pannal का दर अनुमोदन हेतु।
2	बेवसाइट पर निविदा प्रकाशित होने की तिथि	10.1.2026
3	निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि/समय	21-1-2026 के अपराह्न 5.00 बजे तक
4	निविदा जमा करने का पता	Civil Surgeon office, Red Building, Sadar Hospital Campus, Purulia Road, Ranchi - 834001
5	निविदा जमा करने का माध्यम	निविदा हाथो - हाथ या निर्बंधित डाक द्वारा निर्धारित तिथि तक जमा करना होगा।
6	अग्रधन (EMD) की राशि जो Civil Surgeon Cum CMO, Ranchi के नाम से देय होगा।	30000.00 (Thirty Thousand) DD
7	निविदा आमंत्रित करने वाले का नाम एवं पता	Civil Surgeon Cum CMO, Ranchi
8	निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का दूरभाष संख्या	7544052143
9	तकनीकी हेल्पलाईन निविदा बेवसाइट से संबंधित (Related Website) दूरभाष संख्या	9942090455

Further details can be seen on website website- [www.sadarhospitalranchi.org](http://www.sadarhospitalranchi.org)

असैनिक शल्य चिकित्सक सह  
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रॉची।  
9.1.26 9.1.26

## निविदा का तकनीकी भाग :-

निविदा के तकनीकी भाग में निम्नांकित अभिलेख सर्वप्रिय करना अनिवार्य होगा।

1. जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र। (G.S.T Registration Certificate)
2. जी0एस0टी0 का रिटर्न प्रतिवेदन माह नवम्बर 2025 या त्रैमासिक (जो लागू हो) का संलग्न करना होगा।
3. आयकर कार्ड (पैन कार्ड) (Pan Card by Income Tax Department)
4. प्राधिकृत विक्रेता, निविदादाता एवं एजेन्सी को इस आशय का नोटरी पब्लिक से निर्गत शपथ पत्र देना होगा कि (a) उनकी कंपनी/संस्थान/फर्म केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या किसी अनुषांगीक इकाई द्वारा काली सूची में नहीं है (b) निविदा में संलग्न कागजात फर्जी नहीं है।
5. निविदादाता के द्वारा वित्तीय वर्ष 22-23,23-24 & 24-25 का आयकर रिटर्न प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
6. निविदा के साथ वित्तीय वर्ष 22-23,23-24 & 24-25 के प्रत्येक वर्ष 10,00,000.00 (दस लाख) का टर्न ओवर होना चाहिए। इससे संबंधित सी.ए. का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
7. निदिवा दो विड सिस्टम है - तकनीकी भाग एवं वित्तीय भाग अलग - अलग बंद लिफाफा होना चाहिए। यह दोनों लिफाफा (तकनीकी एवं वित्तीय भाग) एक अलग लिफाफा में बंद कर जमा करेंगे।

२०.१२.२५

२०.१२.२५

२०.१२.२५

### अन्य शर्तें :-

1. बिना कारण बताये निविदा को आंशिक या पूर्ण रद्द करने का सर्वाधिकार जिला क्रय समिति को सुरक्षित रहेगा।
2. इस निविदा के आधार पर निर्धारित दर कम से कम एक वर्ष या अगले निविदा होने तक के लिए मान्य होगा।
3. मूल्य सूची में स्पेशिफिकेशन, मेक, ईकाई स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।
4. किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र राँची होगा।
5. निविदा, निविदा के द्वारा ही मान्य होगा।
6. सामनों आदि की सूचि के क्रम संख्या के अनुसार ही सभी करों सहित मूल्य अंकित करेंगे।
7. शपथ पत्र/अंडरटेकिंग के अनुसार आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में जिला क्रय समिति द्वारा काली सूची में डालने, जमानत राशि जब्त करने एवं निविदा में भाग लेने पर प्रतिबंध की कार्रवाई की जाएगी या जिला क्रय समिति द्वारा निर्णय के आलोक में जो दण्ड पारित होगा।
8. जिला क्रय समिति का निर्णय अन्तिम निर्णय होगा।
9. इस निविदा से संबंधित कोई भी शुद्धि पत्र या आदेश इसी बेव साईट website- [www.sadarhospital.com](http://www.sadarhospital.com) पर अपलोड किया जाएगा।
10. दिये गये स्पेशिफिकेशन के अनुसार सामानों की आपूर्ति नहीं किये जाने पर किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवारी संबंधित आपूर्तिकर्ता की होगी तथा भुगतान की कार्रवाई रोक दी जाएगी।

2  
२०१८  
११/२६

२०१८  
१०९.१.२६.

Annexure ( सामग्रियाँ एवं अन्य )

Sl. No	documents	Page number
A	निविदादाता का नाम एवं पता	
B	निविदादाता का ई-मेल आई एवं मोबाइल संख्या	
1	जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र। (G.S.T Registration Certificate)	
2	जी0एस0टी0 का रिटर्न प्रतिवेदन माह नवम्बर 2025 या त्रैमासिक (जो लागू हो) का संलग्न करना होगा।	
3	आयकर कार्ड (पैन कार्ड) (Pan Card by Income Tax Department)	
4	प्राधिकृत विक्रेता, निविदादाता एवं एजेन्सी को इस आशय का नोटरी पब्लिक से निर्गत शपथ पत्र Or Self Undertaking देना होगा कि (a) उनकी कंपनी/संस्थान/फर्म केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या किसी अनुषांगीक इकाई द्वारा काली सूची में नहीं है तथा कंपनी/संस्थान केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या किसी अनुषांगीक इकाई द्वारा Debar नहीं किया गया है (b) निविदा में संलग्न कागजात फर्जी नहीं है।	
5	निविदादाता के द्वारा वित्तीय वर्ष 22-23,23-24 & 24-25 का आयकर रिटर्न प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।	
6	निविदा के साथ वित्तीय वर्ष, 22-23,23-24 & 24-25 के 22-23,23-24 & 24-25 के प्रत्येक वर्ष 10,00,000.00(दस लाख) का टर्न ओमर का होना चाहिए। इससे संबंधित सी.ए. का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।	
7	निविदा से संबंधित निविदा E.M.D. 30000.00 (Thirty Thousand) की राशि। ऑन लाइन डिपोजिट/बैंक ड्रॉफ्ट।	
8	<u>Online Deposite A/c No.</u> Civil Surgeon Cum CMO, Ranchi. IFSC – IBKL0000063 A/NO.- 0063104000302609 Electrical Contractor License Issued by Electrical Department Of Energy Jharkhand ( Up to date)	
9	निविदा के सभी पन्ने पर हस्ताक्षर एवं मुहर अंकित करगे साथ ही पृष्ठ संख्या भी दर्ज करेंगे।	

कृष्ण  
5/1/26

209 01.26

## कार्य का विवरण -

### **FAULTY VCB INSPECTION REPORT**

#### **1. NamePlateDetails**

**Rating:** 630Amps

**Phases:** 4 Pole

**Make:** C&S

**Voltage (volt):** 33 KV

**Make:** CG

#### **JobSummary(Complainreported):**

- Breaker not closed properly.
- Spring Charging issue.
- Epoxy insulator found broken inside the bus-bar chamber.
- Auxiliary relay for alarm one element found not working.
- Lamp not working.
- Space Heater not working.
- Rear panel cable entry plate not found.

#### **INSPECTION AND SUGGESTION:**

- IR Value not found between the Pols at open condition, VI bottles found leakage current needs to be replaced with new. Out-Going VCB 1 and 2 Both the breakers.
- Spring charging issue needs to be repaired.
- Epoxy Bushing found Cracked needs to be replaced with new.
- Auxiliary relay for alarm one element found damaged.
- LED indication lamp needs to be replaced with new.
- New fabrication need for blocking the open area of the rear cable entry box.

Remarks: Preventive maintenance, testing and checking of the equipment twice a year is very important for 33KV substation.

### **(A) FAULTY OLTCINSPECTION REPORT**

#### **1. NamePlateDetails**

**Rating:** 800Amps

**Phases:** 3 Pole

**Make:** CTR

**Voltage (volt):** 33 KV

#### **JobSummary(Complainreported):**

- OLTC and RTCC panel not working for Transformer 2 and 3.

#### **INSPECTIONDETAILS:**

- OLTC Bearing Plate found damaged needs to be replaced with new.
- RTCC TPI, AVR found faulty needs to be replaced with new.
- OLTC Energy accumulator not working.
- Main Moving contact, Fixed contact TPIS, Resistance moving contact and transistor resistance needs to be replaced with new.

*✓ 2017-09-26*

*✓ 2017-09-26*

**(B) TRANSFORMER INSPECTION REPORT**

**1. NamePlateDetails**

**Rating:** 2000 KVA

**Make:** CG

**Voltage (volt):** 33/0.433 KV

**JobSummary (Complainreported):**

- Yearly Preventive maintenance oil filtration due.

**INSPECTION DETAILS:**

- Oil filtration and top-up Service as per standard required once a year
- HT and LT Bushings found ok.

**(C) LT PANEL INSPECTION REPORT**

**1. NamePlateDetails**

**Make:** EAP L&T

**Voltage (volt):** 433 V

**JobSummary (Complainreported):**

- Transformer 3 Out going panel is individual working.
- Closing, Tripping and under voltage coil missing or damaged.

**INSPECTION DETAILS:**

- Panel 3 needs to be connected with panel 2 as in emergency both the feeder can share load as per convenience.
- Closing, Tripping and under voltage coil 6 nos each required.

**(D) APFC PANEL INSPECTION REPORT**

**1. NamePlateDetails**

**Make:** EAP L&T **Rating:** 1000 KVAR 14 Stage relay

**Voltage (volt):** 433 V

**JobSummary (Complainreported):**

- APFC Panel 1 and 3 Not Working

**INSPECTION DETAILS:**

- 14 Stage L&T Relay and CT needs to replace with new.

✓ 01.01.26  
S. T. T. S.

✓ 09.01.26

### आइटमों का वित्तीय भाग।

क्र.सं	आइटमों का विवरण	Unit	Rate With all Taxes and others
1	A – Faulty OLTV	Complete Work	
2	B- Transformer	Complete Work	
3	C – LT Panel	Complete Work	
4	D – APFC Panel	Complete Work	
Total Amt			
5	3000 SQ mm 3.5 C Armored cable ( 4Run)	Per Meter	
6	L.T. Panel Plate Extra	Per Plate	
7	AC Chiller Plant Panel service with Material	Per Panel	

नोट – वित्तीय भाग टंकित होना चाहिए। दर अंक एवं शब्दो में दर्ज करेंगे।

असैनिक शल्य चिकित्सक सह  
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रॉची।  
१०८२८ ३ ११८२८